



# 천 안 시



수신 호반건설 안효창 귀하 (우31070 충청남도 천안시 동남구 충절로 369, 호반건설 (삼룡동))

(경유)

제목 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고 수리[호반써밋 포레센트]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀사에서 제출하신 신축공동주택 실내공기질 측정결과 보고(공고)서를 「실내공기질 관리법」 제9조(신축 공동주택의 실내공기질 관리)제1항 규정에 의거 아래와 같이 수리하였음을 알려드리며,
3. 실내공기질 측정결과 보고(공고)를 주민입주 7일 전부터 60일간 공동주택 관리사무소 입구 게시판, 각 공동주택 출입문 게시판 및 시공사 인터넷 홈페이지에 주민들이 잘 볼 수 있도록 공고하시기 바랍니다.

제 출 자 (시공자)	공동주택 소 재 지	세대수	실내공기질 측 정 업 체	시료채취일	측정결과
(주)호반건설 (대표이사)	천안시 동남구 삼룡동 218-33	594세대	(주)대명환경기술연구소	2023.11.08	기준이내

4. 아울러, 실내공기질 측정결과를 공고하지 아니하는 경우 「실내공기질관리법」 제16조 (과태료)제3항 제2호 규정에 의거 500만원 이하의 과태료가 부과됨을 알려드립니다. 끝.

천 안 시 장



주무관

이은경

환경보건팀장

박상준

기후대기과장

전결 2023. 12. 12.  
홍승중

협조자

시행 기후대기과-25726

(2023. 12. 12.)

접수

우 31162

충청남도 천안시 서북구 번영로 156, 천안시청 기후대기과  
(불당동)

/ www.cheonan.go.kr

전화번호 041-521-3485

팩스번호 041-521-2749

/ free3211@korea.kr

/ 비공개(7)

“개인정보는 이용목적이 달성되면 반드시 파기하세요!”

## 호반써밋 포레스트 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	(주)호반건설		성명(대표자)		대표이사				
	주소	충남 천안시 동남구 삼룡동 218-33 (전화번호:070-4760-6585)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			76㎡	84㎡	129㎡	144㎡				
		160세대	430세대	2세대	2세대					
		594세대								
측 정 자	상호	(주)대명환경기술연구소			등록번호		112-81-13597 실내공기질 제1호			
	주소	서울시 구로구 디지털로31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호:070-7457-1825)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (밀폐/환기)
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	14:00 ~15:00	101동 1001호	남동	불검출	649.0	43.9	9.4	7.3	17.7	밀폐 121.2 환기 57.1
2지점	14:12 ~15:12	102동 201호	남동	불검출	674.9	41.3	12.0	10.6	19.3	밀폐 101.6 환기 49.0
3지점	15:43 ~16:43	103동 1401호	남동	불검출	711.4	45.3	11.7	3.7	18.7	밀폐 133.2 환기 61.3
4지점	14:00 ~15:00	104동 701호	남동	불검출	685.6	17.3	0.7	6.7	27.3	밀폐 117.8 환기 55.5
5지점	14:13 ~15:13	105동 201호	남동	불검출	669.7	12.6	0.3	불검출	26.7	밀폐 130.9 환기 60.6
6지점	15:45 ~16:45	106동 1601호	남동	불검출	261.5	14.7	57.2	3.0	39.7	밀폐 114.7 환기 54.7
7지점	15:58 ~16:58	107동 901호	남동	1.7	127.0	10.7	24.3	불검출	24.3	밀폐 129.1 환기 59.2
평균				0.2	539.9	26.5	16.5	4.5	24.8	밀폐 121.2 환기 56.8

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023년 12월 12일  
제출자 (주) 호반건설 (서명 또는 인)

천안시 동남구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부